



ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for corrugated metal hose assemblies for natural gas installations according to the standard NBN D51-003.

Le laboratoire de l'ARGB certifie que les flexibles métalliques sont conformes aux exigences belges pour les installations au gaz naturel suivant la norme NBN D51-003.

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de metalenen flexibels conform zijn aan de Belgische eisen voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

Certificate number:

N° du certificat : **3181 / 3216**

Certificaat nummer:

Date of issue:

Date d'édition: **18/04/2005**

Datum van aflevering:

Manufacturer:

Fabricant:

Fabrikant:

INDUMAT

Type:

INGAS DN15 – DN20 – DN25

Scope:

Domaine d'application:

Toepassingsgebied :

Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003

(pressure \leq 100mbar)

Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003

(pression \leq 100mbar)

Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003

(druk \leq 100mbar)

Belgian requirements:

Exigences belges:

Belgische eisen:

Spécification technique ARGB 91/01:

" FLEXIBLES METALLIQUES R_{HT} POUR DES GAZ COMBUSTIBLES

Technische specificatie KVBG 91/01

"Metalen R_{HT} slangen voor brandbare gassen."

Responsible testing gas accessories

Responsable essais accessoires gaz

Verantwoordelijke testen gas hulpstukken

Bart THOMAS.